

# Opinia geotechniczna

---

**RODZAJ INWESTYCJI:** Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Osieku Jasielskim

**INWESTOR:** Gmina Osiek Jasielski, 38-223 Osiek Jasielski 112

**LOKALIZACJA:** Osiek Jasielski, dz. nr ewid. 1619/79

## 1. Opis terenu

Teren, na którym projektuje się przedmiotowe budynki jest płaski. Na działce, ani w jej otoczeniu nie obserwuje się niekorzystnych zjawisk geologicznych i procesów geodynamicznych, związanych z powierzchniowymi ruchami mas ziemi.

## 2. Warunki gruntowe

Ustalono proste warunki gruntowe w poziomie posadowienia.

## 3. Kategoria geotechniczna obiektu

Obiekty zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej.

## 4. Zagrożenie osuwiskiem

Na podstawie internetowego Systemu Osłony Przeciwosuwiskowej stwierdzono, że obiekt nie leży na terenie czynnym osuwiska, ani nie jest zagrożony powstaniem osuwiska.

## 5. Przydatność gruntów na potrzeby budownictwa

W poziomie posadowienia występują grunty nośne. Są to grunty o nośności wystarczającej do zastosowania fundamentów bezpośrednich pod danym obiektem. Jeśli w poziomie posadowienia wystąpią grunty nienośne albo o nośności niewystarczającej np. organiczne, nasypy; należy je zastąpić chudym betonem, lub kruszywem łamanym zagęszczonym do  $I_s=0,98$  min

Opracował: mgr inż. Mirosław Prędko

Upr. PDK/0035/POOK/13

.....

Przysieki 2019.01