



$$P_{sz} = 3,1\text{kW}$$

$$\cos\varphi = 0,95$$

$$I_{sz} = 4,8\text{A}$$

UKŁAD SIECI
TN-S

| | | | |
|---|--|---------|-------------------|
| AMPRE Mirosław Prędkie, 38-207 Przysieki 445, tel. 502412503 | | | |
| Obiekt: | Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Osieku Jasielskim | | |
| Lokalizacja: | Osiek Jasielski, dz. nr ewid. 1619/79 | | |
| Inwestor: | Gmina Osiek Jasielski, 38-223 Osiek Jasielski 112 | Faza | PW |
| Rysunek: | Schemat ideowy tablicy TW | | Branża elektr. |
| Projektował: | mgr inż. Jan Juszczyk Nr upr. 52/98 | Podpis: | Skala: --- |
| Opracował: | mgr inż. Wojciech Żrebek | Podpis: | Nr rys. E-05 |
| | | Data: | 01.2019 |
| NINIEJSZE OPRAWOWANIE STANOWI DZIEŁO AUTORSKIE I PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE Z USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (Dz.U. nr 24 z 1994, poz. 83) | | | |