



UWAGI:

Metalowe poszycie dachu wykorzystać jako zwody poziome
Uziom wykonać z taśmy Fe–Zn 30x4
Wszystkie metalowe części wystające nad powierzchnię dachu
połączyć z instalacją odgromową.

AMPRE Mirosław Prędkie, 38-207 Przysieki 445, tel. 502412503			
Obiekt:	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Osieku Jasielskim		
Lokalizacja:	Osiek Jasielski, dz. nr ewid. 1619/79		
Inwestor:	Gmina Osiek Jasielski, 38-223 Osiek Jasielski 112	Faza	PW
Rysunek:	BUDYNEK ADMIN.-MAG.: INSTALACJA ODGROMOWA		Branża elektr.
Projektował:	mgr inż. Jan Juszczyk Nr upr. 52/98	Podpis:	Skala: 1:100 Nr rys. E-03
Opracował:	mgr inż. Wojciech Żrebiec	Podpis:	Data: 01.2019
NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIEŁO AUTORSKIE I PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE Z USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (Dz.U. nr 24 z 1994, poz. 83)			